PÔDORYS PRÍZEMIA



LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	Plocha [m2]
101	VSTUPNÁ HALA	221,04
102	ELEKTROROZVODŇA	4,97
103	PRÍRUČNÝ SKLAD NH	9,77
104	HALA	631,71

SÚPIS MATERIÁLU

KÁBEL	CYKY-J 3x1,5		910 m
KÁBEL	CYKY-O 4x1,5		840 m
KÁBEL	CYKY-J 5x1,5		360 m
KÁBEL	CYKY-J 5x2,5		130 m
KÁBEL	CYKY-J 5x16		5 m
KÁBEL	CYKY-J 5x50		32 m
SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ DO ZÓNY 2 BE3 2x58W EEx nAII T5, IP65	VIPET-N-I-PC-WR-EP 2x58W	ING.L.VYRTYCH	158 ks
SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ DO ZÓNY 2 BE3 2x58W EEx nAII T5, IP65	MULTIVIPET-N-EM-PC-WR 2x58W	ING.L.VYRTYCH	10 ks
SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ DO ZÓNY 2 BE3 2x36W EEx nAII T5, IP65	VIPET-N-I-PC-WR-EP 2x36W	ING.L.VYRTYCH	6 ks
DVOJTLAČIDLOVÝ OVLÁDAČ S LED SKOMPLETOVANÝ EEx de IIC T6, IP65	X74SA1 V102	GENERI	23 ks
ŽĽAB 400x60	NAPR.: RKS 640	OBO BETTERMANN	18 m
ŽĽAB 300x60	NAPR.: RKS 630	OBO BETTERMANN	27 m
ŽĽAB 100x60	NAPR.: RKS 610	OBO BETTERMANN	22 m
ŽĽAB 100x35	NAPR.: RKS 310	OBO BETTERMANN	26 m
ŽĽAB 50x35	NAPR.: RKS 305	OBO BETTERMANN	18 m
ELEKTROINŠTALAČNÁ RÚRKA	NAPR.: GSR 20 IEC	IES	180 m
ELEKTROINŠTALAČNÁ RÚRKA	NAPR.: GSR 25 IEC	IES	5 m
OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA	□ 40x60x4		1950 kg
UPEVŇOVACÍ MATERIÁL		PODĽA POTREBY	

MESTO VRÚTKY
MESTSKÝ ÚRAD VRÚTKY
tento plán schvaľuje
pod. č. SP-2372/2006-By
zo dňa 30.11.2006 podpis

REZ A-A



DET. B

M 1:20



NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE AC 50Hz 230/400V / TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: OCHRANA ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI - ČL. 412.2 STN 33 2000-4-41

PRI PORUCHE: OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA - ČL. 413.1 STN 33 2000-4-41

PROSTREDIE: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1 (AE5), AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-1-2, AM-2-1, AM-3-2, AM-8-1, AM-9-2, AM-22-3, AM-24-1, AM-25-1, AM-31-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC3, BD1, BE1 (BE3 - ZÓNA 2), CA1, CB1

A SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ DO ZÓNY 2 PRIESTORU S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU - 2x58 W IP65 TYP VIPET-N-I-PC-WR-EP PÁS SVIETIDIEL UPEVNIŤ NA SAMOSTATNEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII UPEVNENEJ O KONŠTRUKCIU STRIEKACIEHO BOXU

B SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ NÚDZOVÉ DO ZÓNY 2 PRIESTORU S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU - 2x58 W IP65 TYP MULTIVIPET-N-EM-PC-WR ZARADIŤ DO PÁSU SVIETIDIEL NA SAMOSTATNEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII

C SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ DO ZÓNY 2 PRIESTORU S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU - 2x36 W IP65 TYP VIPET-N-I-PC-WR-EP PÁS SVIETIDIEL UPEVNIŤ NA SAMOSTATNEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII UPEVNENEJ O KONŠTRUKCIU STRIEKACIEHO BOXU

DVOJTLAČIDLOVÝ OVLÁDAČ S INDIKAČNOU DIÓDOU DO ZÓNY 2 PRIESTORU S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU TYP NAPRÍKLAD X74SA1 V102 GENERI

(M) ZARIADENIE NA OTVÁRANIE VRÁT - CELÉ ZARIADENIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY VRÁT

JESTVUJÚCE ELEKTRICKÉ ZARIADENIA NIE SÚ ZAKRESLENÉ

Ing. Viera BLIZNIAKOVÁ autorizovaný stavebný inžinier Technická, technologická a bezpečnostná špecializácia stavebných prác 0816 * Z * 5-3

PROMT s.r.o. Robotnícka 1A, Martin 036 01 tel.043/4224340,4237974,4237975			1
Autor		Zodp.projektant	ING. VIERA BLIZNIAKOVÁ
Ved.ateliéru	ING. PAVEL SZÉPE	Projektant	ING. VIERA BLIZNIAKOVÁ
Hl.ing.projektu	ING. JAROSLAV ŠIPOŠ	Kontroloval	
Investor:	ŽOS VRÚTKY a.s., Dielenská Kružná 2, Vrútky	Miesto stavby:	VRÚTKY, AREÁL ŽOS

Názov stavby:	ŽOS VRÚTKY
	NOVÁ LAKOVŇA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL
Objekt:	HALA PREDÚPRAVY POVRCHU (HALA V3)
Obsah výkresu:	PÔDORYS PRÍZEMIA - SVETELNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA
Profesia:	ELEKTRO ČASŤ
Názov dig.súboru:	ZOS-elr.dwg
Č.Zákazky	42-06-03
Dátum	08/2006
Účel	
Mierka	1:100
Č.Výkresu	EL001