

LEGENDA:

- SVIETIDLO LED S DALI
- KRABICA ELEKTROINŠTALAČNÁ
- SPÍNAČ OSVETLENIA
- VEDENIE STÚPAJÚCE
- ROZVÁDZAČ
- KÁBEL 3 - ŽILOVÝ TU: CYKY - J 3 × 1,5

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

ROZVODNÁ SIEŤ 3+PEN, 50 Hz, 230/400V, TN–S
KÁBELÁŽ BUDE VEDENÁ POD OMIETKOU A V PRIESTOROCH MEDZI ZNÍŽENÝM STROPOM A PÔVODNÝM STROPOM.

WL_RS906_102	JESTVUJÚCA ELEKTROINŠTALÁCIA	
WL_RS906_103	JESTVUJÚCA ELEKTROINŠTALÁCIA	
WL_RS906_104	JESTVUJÚCA ELEKTROINŠTALÁCIA + CYKY – J 3 x 1,5 mm^2	10 M
WL_RS906_105	JESTVUJÚCA ELEKTROINŠTALÁCIA + CYKY – J 3 x 1,5 mm^2	10 M
WL_RS906_106	JESTVUJÚCA ELEKTROINŠTALÁCIA + CYKY – J 3 x 1,5 mm^2	10 M
WL_RS906_107	JESTVUJÚCA ELEKTROINŠTALÁCIA	
WL_RS906_108	JESTVUJÚCA ELEKTROINŠTALÁCIA	
WL_RS906_109	JESTVUJÚCA ELEKTROINŠTALÁCIA	
WL_RS906_110	JESTVUJÚCA ELEKTROINŠTALÁCIA	
WL_RS906_111	JESTVUJÚCA ELEKTROINŠTALÁCIA	
WL_RS906_112	JESTVUJÚCA ELEKTROINŠTALÁCIA	
WL_RS906_113	JESTVUJÚCA ELEKTROINŠTALÁCIA	
WL_RS906_114	JESTVUJÚCA ELEKTROINŠTALÁCIA	

STUPEŇ PROJEKTU: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Poz.	Nazov - rozmery			Objednavacie cislo	Vyrobca	Jedn.	Mnoz.	Pozn.
Vchadza do zostav	L-811-26			Zakaznik	ŽOS Vrútky a.s.			
Index zmeny	Predmet zmeny	Datum zmeny	Zmenu vykonal	Format	A3	Mierka	1:100	Celk. hmotnost	kg
Vypracoval	ING. ANDERÁK	22.5.2021		Sposob zobrazenia					
Cislo osved.				Poznamka					
Schválil	ING. MIHO								
Cislo osved.	009/2/2017-EZ-P-E2-A					Stary vykres			
Technolog									
Nazov	VRATNICA A PREV BUD (Administratívna budova - 5. POSCHODIE)			ES-728-11-5-1		List	1		