ELEKTROINŠTALÁCIA SVIETIDIEL HALY
1020 XIII. LOĎ



LEGENDA:

- SVIETIDLO LED S DALI
- SVIETIDLO S FUNKCIOU NÚDZOVÉHO OSVETLENIA
- KRABICA ELEKTROINŠTALAČNÁ
- SPÍNAČ OSVETLENIA
- VEDENIE STÚPAJÚCE
- ROZVÁDZAČ
- 5.1 KÁBEL 5 - ŽILOVÝ TU: CYKY - J 5 × 6; 4; 2,5
- 2 KÁBEL 2 - ŽILOVÝ TU: CYKY - O 2 × 2,5
- 5.2 KÁBEL 5 - ŽILOVÝ TU: CYKY - J 5 × 4; 2,5
- DALI REPEATER (OPAKOVAČ)

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

ROZVODNÁ SIEŤ 3+PEN, 50 Hz, 230/400V, TN–S
KÁBELÁŽ BUDE UCHYTENÁ O NOSNÚ KOŠTRUKCIU BUDOVY.

WL_RSDA102_101	CYKY – J 5 x 6 mm^2	73 m
WL_RSDA102_102	CYKY – J 5 x 6 mm^2	114 m
WL_RSDA102_103	CYKY – J 5 x 6 mm^2	81 m
WL_RSDA102_104	CYKY – J 5 x 4 mm^2	55 m
WL_RSDA102_105	CYKY – J 5 x 4 mm^2	38 m
WL_RSDA102_106	CYKY – J 5 x 6 mm^2	59 m
WL_RSDA102_107	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	38 m
WL_RSDA102_108	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	40 m
WL_RSDA102_109	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	40 m
WL_RSDA102_110	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	25 m
WL_RSDA102_111	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	25 m
WL_RSDA102_112	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	45 m
WL_RSDA102_113	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	38 m
WL_RSDA102_114	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	38 m
WL_RSDA102_115	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	38 m
WL_RSDA102_116	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	52 m
WL_RSDA102_117	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	25 m
WL_RSDA102_118	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	54 m
WL_RSDA102_119	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	54 m
WL_RSDA102_120	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	35 m
WL_RSDA102_121	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	54 m
WL_RSDA102_122	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	49 m
WL_RSDA102_123	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	38 m
WL_RSDA102_124	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	37 m
WL_RSDA102_125	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	38 m
WL_RSDA102_126	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	38 m
WL_RSDA102_127	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	37 m
WL_RSDA102_128	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	38 m
WL_RSDA102_129	CYKY – J 5 x 2,5 mm^2	48 m
WD_RSDA102_101	CYKY – O 2 x 2,5 mm^2	220 m
WD_RSDA102_102	CYKY – O 2 x 2,5 mm^2	377 m

STUPEŇ PROJEKTU: PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Poz.	Názov - rozmery	Objednávacie číslo	Výrobca	Jedn.	Množ.	Pozn.
Väzba do zostav.		Zákazník: ZOS Vrútky a.s.				
Index zmeny / Dátum zmeny / Podpis / Zmena vykonal		Formát: N	Mierka: N	Celk. hmotnosť: kg		
		Spôsob zobrazenia				
Vypracoval	ING. ANDERAK 19.5.2021	Poznámka				
Cislo osved.						
Schválil	ING. MIHÓ					
Cislo osved.	009/3/2017-EZ-P-EZ-A					
Technológ		Starý výkres				
Názov	OPRAVA LOK SKRIN Objekt 1020 - XIII. loď	ES-728-2-1			List: 1	

A3.2